

DECLARATIE DE CONFORMITATE

NR. HGT 005.1 / 14.09.2026

1. COD UNIC DE IDENTIFICARE AL PRODUSULUI:

ROBINETE FLUTURE EVOSANITARY PN25 (ROBINETE CU OPTURATOR SFERIC)

2. TIPUL, LOTUL SAU NUMARUL DE SERIE SAU ORICE ALT ELEMENT CARE PERMITE IDENTIFICAREA PRODUSULUI PENTRU CONSTRUCTII:

ROBINETE FLUTURE PN25

MARCA EVOTOOLS

3. UTILIZAREA PRECONIZATA A PRODUSULUI PENTRU CONSTRUCTII:

PRODUSELE SUNT UTILIZATE IN INSTALATII INTERIOARE DE ALIMENTARE CU APA RECE/CALDA, IN INSTALATIILE DE INCALZIRE SAU DE CLIMATIZARE CU AGENT TERMIC APA.

4. NUMELE, DENUMIREA SOCIALA SAU MARCA INREGISTRATA SI ADRESA DE CONTACT A

FABRICANTULUI: SC HONEST GENERAL TRADING SRL,

MARCA: EVOSANITARY

ADRESA SEDIULUI SOCIAL: STR. AGRICULTORI, NR. 121, SECTOR 3, BUCURESTI, ROMANIA,

CONTACT: TELEFON: +40 317 110 581, FAX: +40 317 110 571, E-MAIL: INFO@HONEST.RO, SITE WEB:

WWW.HONEST.RO

5. NUMELE SI ADRESA DE CONTACT A REPREZENTANTULUI AUTORIZAT: NU ESTE CAZUL.

6. CONFORMITATEA ESTE DEMONSTRATA AVAND CA REFERINTA:

AGREMENT TEHNIC IN CONSTRUCTII: 001SB-05/1010-2026

7. PERFORMANTELE PRODUSULUI:

NR. CRT	TESTE SI VERIFICARI	NORMA DE VERIFICARE	METODA DE INCERCARE	CERINTE	REZULTATE
1	REZISTENTA LA PRESIUNE A CARCASEI	SR EN 12266-1:2012	APLICAREA UNEI PRESIUNI HIDRAULICE DE 1.5 X PN, TIMP DE 10 MINUTE	LIPSA SCAPARI DE LICHID SAU DEFORMARI PERMANENTE	CORESPUNDE
2	ETANSIETATE LA PRESIUNE A OBTURATORULUI	SR EN 12266-1:2012	APLICAREA UNEI PRESIUNI HIDRAULICE DE 1.1xPN, TIMP DE 10 MINUTE	LIPSA SCAPARI LICHID LA ETANSARI (OPTURATOR SI TIJA)	CORESPUNDE
			APLICAREA UNEI PRESIUNI HIDRAULICE DE 0.5 BAR, TIMP DE 10 MINUTE		CORESPUNDE
3	REZISTENTA LA INCOVOIERE	SR EN 13828:2004	APLICAREA UNUI MOMENT DE INCOVOIERE DE 105 NM TIMP DE 10S SI A UNUIA 53 NM TIMP DE 10 MINUTE	LIPSA DEFORMATII PERMANENTE SAU SCAPARI DE FLUID PRIN ROBINET LA PRESIUNEA HIDRAULICA DE 1.5XPN TIMP DE 10 MINUTE	CORESPUNDE

DENUMIREA SI ADRESA LABORATORULUI CARE A EFECTUAT INCERCARILE:

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN CONSTRUCTII SI DEZVOLTARE TERITORIALA DURABILA „URBAN-INCERC”, SUCURSALA INCERC-BUCURESTI

ACEASTA DECLARATIE DE CONFORMITATE ESTE EMISA PE RASPUNDEREA EXCLUSIVA A FABRICANTULUI IDENTIFICAT LA PUNCTUL 4.

SEMNATA PENTRU SI IN NUMELE FABRICANTULUI DE CATRE:

PASCU CRISTINA, DIRECTOR TEHNIC

BUCURESTI

14.09.2026



DECLARATION OF CONFORMITY

NO. HGT 005.1 / 14.09.2026

1. UNIQUE PRODUCT IDENTIFICATION CODE:

EVOSANITARY PN25 BUTTERFLY FAUCETS (SPHERICAL NOZZLE FAUCETS)

2. TYPE, LOT OR SERIAL NUMBER OR ANY OTHER ELEMENT THAT ALLOWS THE IDENTIFICATION OF THE CONSTRUCTION PRODUCT:

PN25 BUTTERFLY FAUCET

EVOTOOLS BRAND

3. INTENDED USE OF THE PRODUCT FOR CONSTRUCTION:

THE PRODUCTS ARE USED IN INDOOR COLD/HOT WATER SUPPLY INSTALLATIONS, HEATING OR AIR CONDITIONING INSTALLATIONS WITH WATER HEATING.

4. NAME, COMPANY NAME OR REGISTERED TRADEMARK AND CONTACT ADDRESS OF

THE MANUFACTURER: SC HONEST GENERAL TRADING SRL,

BRAND: EVOSANITARY

REGISTERED OFFICE ADDRESS: 121 AGRICULTORI STREET, SECTOR 3, BUCHAREST, ROMANIA,

CONTACT: PHONE: +40 317 110 581, FAX: +40 317 110 571, E-MAIL: INFO@HONEST.RO, WEBSITE:

WWW.HONEST.RO

5. NAME AND CONTACT ADDRESS OF AUTHORIZED REPRESENTATIVE: NOT APPLICABLE.

6. COMPLIANCE IS DEMONSTRATED BY REFERENCE TO:

TECHNICAL APPROVAL IN CONSTRUCTION: 001SB-05/1010-2026

7. PRODUCT PERFORMANCE:

NO. CRT	TESTS AND VERIFICATIONS	VERIFICATION NORM	TEST METHOD	REQUIREMENTS	RESULTS
1	PRESSURE RESISTANCE OF THE HOUSING	SR EN 12266-1:2012	APPLYING A HYDRAULIC PRESSURE OF 1.5 X PN FOR 10 MINUTES	LACK OF FLUID LEAKAGE OR PERMANENT DEFORMATION	CORRESPONDS
2	PRESSURE TIGHTNESS OF THE SHUTTER	SR EN 12266-1:2012	APPLYING A HYDRAULIC PRESSURE OF 1.1xPN FOR 10 MINUTES	LACK OF FLUID LEAKAGE AT SEALS (SHUTTER AND ROD)	CORRESPONDS
			APPLYING A HYDRAULIC PRESSURE OF 0.5 BAR FOR 10 MINUTES		CORRESPONDS
3	BENDING STRENGTH	SR EN 13828:2004	APPLICATION OF A BENDING MOMENT OF 105 NM FOR 10S AND ONE OF 53 Nm FOR 10 MINUTES	NO PERMANENT DEFORMATION OR FLUID LEAKAGE THROUGH THE VALVE AT 1.5XPN HYDRAULIC PRESSURE FOR 10 MINUTES	CORRESPONDS

NAME AND ADDRESS OF THE LABORATORY THAT CARRIED OUT THE TESTS:

NATIONAL INSTITUTE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT IN CONSTRUCTIONS AND SUSTAINABLE TERRITORIAL DEVELOPMENT "URBAN-INCERC", INCERC-BUCHAREST BRANCH

THIS DECLARATION OF CONFORMITY IS ISSUED ON THE SOLE RESPONSIBILITY OF THE MANUFACTURER IDENTIFIED IN POINT 4.

SIGNED FOR AND ON BEHALF OF THE MANUFACTURER BY:

PASCU CRISTINA, TECHNICAL DIRECTOR

BUCHAREST
14.09.2026



KONFORMIZÁCIÓS NYILATKOZAT

HGT 005.1 / 2026.09.14.

1. EGYEDI TERMÉKAZONOSÍTÓ KÓD:

EVOSANITÁRIS PN25 PILLANGÓCSAPOK (GÖMB ALAKÚ FÚVÓKACSAPOK)

2. TÍPUS, TÉTEL VAGY SOROZATSZÁM, VAGY BÁRMELY MÁS ELEM, AMELY LEHETŐVÉ TESZI AZ ÉPÍTÉSI TERMÉK AZONOSÍTÁSÁT:

PN25 PILLANGÓCSAP

EVOTOOLS MÁRKA

3. A TERMÉK TERVEZETT FELHASZNÁLÁSA AZ ÉPÍTÉSHEZ:

A TERMÉKEKET BELTÉRI HIDEG/MELEG VÍZELLÁTÁSBAN, FŰTÉS- VAGY LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉSEKBEN HASZNÁLJÁK VÍZMELEGÍTÉSSEL.

4. A GYÁRTÓ NEVE, CÉGNEVE VAGY BEJEGYZETT VÉDJEGYE ÉS KAPCSOLATTARTÓ

CÍME: SC HONEST GENERAL TRADING SRL,

MÁRKA: EVOSANITARY

BEJEGYZETT IRODA CÍME: 121 AGRICULTORI STREET, SECTOR 3, BUKAREST, ROMÁNIA,

KAPCSOLATFELVÉTEL: TELEFON: +40 317 110 581, FAX: +40 317 110 571, E-MAIL: INFO@HONEST.RO,

WEBOLDAL: WWW.HONEST.RO

5. A JOGOSULT KÉPVISELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGI CÍME: NEM ALKALMAZHATÓ.

6. A MEGFELELŐSÉGET A KÖVETKEZŐK ALAPJÁN IGAZOLJÁK:

MŰSZAKI JÓVÁHAGYÁS AZ ÉPÍTÉSBEN: 001SB-05/1010-2026

7. TERMÉKTELJESÍTMÉNY:

NEM. CRT	TESZTEK ÉS ELLENŐRZÉSEK	ELLENŐRZÉSI NORMA	TESZTMÓDSZER	KÖVETELMÉNYEK	EREDMÉNYEK
1	A HÁZ NYOMÁSELLENÁLLÁSA	SR EN 12266-1:2012	1,5 X PN HIDRAULIKUS NYOMÁS ALKALMAZÁSA 10 PERCEN ÁT	FOLYADÉKSZIVÁRGÁS VAGY TARTÓS DEFORMÁCIÓ HIÁNYA	LEVELEZÉS
2	NYOMÁS SZÜKSÉG A REDŐNYÖK	SR EN 12266-1:2012	1,1 XPN HIDRAULIKUS NYOMÁS ALKALMAZÁSA 10 PERCEN ÁT	FOLYADÉKSZIVÁRGÁS HIÁNYA A TÖMÍTÉSEKNÉL (ZÁR ÉS RÚD)	LEVELEZÉS
			0,5 BAR HIDRAULIKUS NYOMÁS ALKALMAZÁSA 10 PERCEN ÁT		LEVELEZÉS
3	HAJLÍTÁSI ERŐ	SR EN 13828:2004	105 NM-ES HAJLÍTÁSI NYOMAT 10 MÁSODPERCRE ÉS 53 NM-ES HAJLÍTÁSI NYOMAT 10 PERCRE U	NINCS ÁLLANDÓ DEFORMÁCIÓ VAGY FOLYADÉKSZIVÁRGÁS A SZELEPEN KERESZTÜL 1,5XPN HIDRAULIKUS NYOMÁSON 10 PERCIG	LEVELEZÉS

A LABORATÓRIUM NEVE ÉS CÍME, AMELY A VIZSGÁLATOKAT VÉGEZTE:

NEMZETI KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI INTÉZET AZ ÉPÍTKEZÉSBEN ÉS FENNTARTHATÓ TERÜLETFEJLESZTÉSBEN "URBAN-INCERC", INCERC-BUKAREST FIÓK

EZT A MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATOT KIZÁRÓLAG A 4. PONTBAN MEGHATÁROZOTT GYÁRTÓ FELELŐSSÉGE ALAPJÁN ADJÁK KI.

A GYÁRTÓ NEVÉBEN ÉS NEVÉBEN ALÁÍRTA:

PASCU CRISTINA, MŰSZAKI IGAZGATÓ

BUKAREST
2026.09.14.